

Codice Impianto di distribuzione	37122
Denominazione impianto di distribuzione	APRICENA

Periodo di Riferimento	
Mese	08
Anno	2025

	VALORE	DATA E ORA DELLA RILEVAZIONE	CODICE IDENTIFICATIVO PUNTI DI RILEVAZIONE
Valore minimo orario pressione di esercizio (mbar)	22,1	30/08/2025 11:45:00	37122P02
Valore massimo orario pressione di esercizio (mbar)	25,9	30/08/2025 23:00:00	37122P01

DATI IMPIANTO						MEDIA DEI VALORI ORARI DI PRESSIONE (mbar)
CODICE PUNTO DI RILEVAZIONE	CODICE ISTAT COMUNE	PROVINCIA	COMUNE	INDIRIZZO	PARTE IMPIANTO	MEDIA
37122P01	071004	Foggia	Apricena	Via Madonna degli angeli SNC	Derivzione utenza aerea	23,5
37122P02	071004	Foggia	Apricena	Corso Generale Torelli SNC	Derivzione utenza aerea	22,9