

Codice Impianto di distribuzione	37122
Denominazione impianto di distribuzione	APRICENA

Periodo di Riferimento	
Mese	02
Anno	2026

	VALORE	DATA E ORA DELLA RILEVAZIONE	CODICE IDENTIFICATIVO PUNTI DI RILEVAZIONE
Valore massimo orario pressione di esercizio (mbar)	25,7	01/02/2026 01:45:00	37122P01
Valore minimo orario pressione di esercizio (mbar)	19,3	02/02/2026 20:15:00	37122P02

DATI IMPIANTO						MEDIA DEI VALORI ORARI DI PRESSIONE (mbar)
CODICE PUNTO DI RILEVAZIONE	CODICE ISTAT COMUNE	PROVINCIA	COMUNE	INDIRIZZO	PARTE IMPIANTO	MEDIA
37122P01	071004	Foggia	Apricena	Via Madonna degli angeli SNC	Derivzione utenza aerea	23,2
37122P02	071004	Foggia	Apricena	Corso Generale Torelli SNC	Derivzione utenza aerea	22,6